

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° LYC-11-1447 L

et 1 annexe de 5 pages

MATERIAU présenté par : FILMOLUX
14, av. du Professeur André Lemierre
B.P. 142 - 75966 Paris cedex 20

MARQUE COMMERCIALE : Solvoprint M395

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu 100 % polyester avec enduction PVC ignifugé dans la masse sur les 2 faces.
Masse surfacique nominale : 340 g/m² ± 10 %
Epaisseur nominale : 0.31 mm ± 10 %
Coloris : Blanc

RAPPORT D'ESSAI : N° LYC-11-1447 du 08/04/2011

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique
Propagation de flamme
Essai pour matériaux fusibles

CLASSEMENT : **M 1**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.


Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 08/04/2011

Directeur ou son représentant
Jacques – Hervé LEVY



ACCREDITATION
N° 1-0101*
PORTÉE
COMMUNIQUÉE
SUR DEMANDE